



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ»

ЗАТВЕРДЖЕНО  
В.о. директора ВСП «Криворізький  
технічний фаховий коледж ДУЕТ»  
Віта МАКАРЕНКО  
Від \_\_\_\_\_ 2023р.



## **ІНСТРУКЦІЯ № 8-Г**

**про порядок дій у разі загрози або виникненні аварій на системах  
життєзабезпечення гуртожитку коледжу.**

### **1. Загальні положення**

1.1. Дана інструкція поширюється на працівників гуртожитку коледжу, що виконують роботу за посадою «Швейцар» у нічну зміну.

1.2. До роботи допускаються швейцари, які пройшли інструктаж та перевірку знань із охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.

1.3. За порушення вимог даної інструкції працівник несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

### **2 Дії у разі аварій на системах життєзабезпечення**

#### **2.1 Дії при загрозі або виникнення аварії на електромережі коледжу:**

- Знеструмлення гуртожитку коледжу;
- Повідомлення про стан електромережі заступника директора з адміністративно-господарської діяльності;
- За відсутності зв'язку з заступником директора з адміністративно-господарської діяльності про стан електромережі повідомити чергового металургійного району.

#### **2.2 Дії при загрозі або виникнення аварії на водомережі коледжу:**

- Перекривання кранів подачі води на гуртожиток коледжу;
- Повідомлення про стан водомережі заступника директора з адміністративно-господарської діяльності;
- За відсутності зв'язку з заступником директора з адміністративно-господарської діяльності про стан водомережі повідомити чергового металургійного району;
- Повідомлення про стан водомережі чергової частини КП «Кривбасводоканал»

#### **2.3 Дії при загрозі або виникнення аварії на тепломережі коледжу:**

- Перекривання кранів подачі на гуртожиток коледжу;
- Повідомлення про стан тепломережі заступника директора з адміністративно-господарської діяльності;
- За відсутності зв'язку з заступником директора з адміністративно-господарської діяльності про стан тепломережі повідомити чергового металургійного району
- Повідомлення про стан тепломережі чергової частини КПТМ "Криворіжтепломережа"

### 3. Дії при загрозі або виникненні пожежі

Правила пожежної безпеки регламентуються "Правилами пожежної безпеки в Україні".

Відповідальність за пожежну безпеку підприємства, своєчасне виконання протипожежних заходів, організацію пожежної охорони, забезпечення засобами пожежегасіння та роботу пожежно-технічної комісії та добровільних пожежних дружин несе власник підприємства або особа, яка його заміщає.

Відповідальність за пожежну безпеку побутових та допоміжних підсобних приміщень несуть посадові особи, в розпорядженні яких знаходяться ці приміщення.

#### При виявленні ознак пожежі (горіння):

- зупинити усі види робіт в будівлі (приміщенні);
- негайно повідомити про пожежу Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику «101»). При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити про пожежу заступника директора з адміністративно-господарської діяльності;
- повідомити про пожежу чергового металургійного району;
- вжити заходів щодо евакуації людей з будівлі;
- оцінити обстановку;
- здійснити заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі, знеструмити приміщення де сталося займання або весь навчальний корпус коледжу.
- максимально зменшити приплив повітря в приміщення де виникла пожежа і здійснюється її гасіння;
- за можливості приступити до гасіння пожежі від внутрішніх пожежних кранів та первинними засобами пожежогасіння з максимальною інтенсивністю подачі вогнезахисної речовини у площину пожежі залучаючи для цього усі наявні сили і засоби з дотриманням техніки безпеки;
- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони забезпечити безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі;
- про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації повідомити посадову особу коледжу, що прибула за викликом першою на місце пожежі.

#### Телефони виклику:

Заступник директора з адміністративно-господарської діяльності: (067)-701-25-97

Черговий металургійного району: (096)-174-10-10

КП "Кривбасводоканал" (0564) 92-27-19, (067) 551-27-50

КПТМ "Криворіжтепломережа" (056) 409-51-62, (056) 409-51-87




#### Розробив:

Інженер з охорони праці

#### Погоджено:

Заступник директора з  
адміністративно-господарської діяльності

Відповідальний за пожежну безпеку

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_